

入札参加者 様

公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団理事長

質 問 回 答 書

- 1 案 件 名 「愛知県体育館始め 2 施設に係るガスの供給」
- 2 担当部署 企画推進課企画調整グループ
- 3 連絡先 電話番号 052 - 241 - 9101
- 4 内 容

	質問事項	回 答																								
1	過去一年間の実績最大使用量を教えてください。	<p>愛知県体育館の実績最大使用量は以下のとおりです。</p> <table><tbody><tr><td>2023 年 1 月</td><td>234 m³/h</td></tr><tr><td>2 月</td><td>300 m³/h</td></tr><tr><td>3 月</td><td>241 m³/h</td></tr><tr><td>4 月</td><td>169 m³/h</td></tr><tr><td>5 月</td><td>171 m³/h</td></tr><tr><td>6 月</td><td>175 m³/h</td></tr><tr><td>7 月</td><td>300 m³/h</td></tr><tr><td>8 月</td><td>284 m³/h</td></tr><tr><td>9 月</td><td>255 m³/h</td></tr><tr><td>10 月</td><td>243 m³/h</td></tr><tr><td>11 月</td><td>212 m³/h</td></tr><tr><td>12 月</td><td>280 m³/h</td></tr></tbody></table> <p>愛知県武道館は負荷計測機の設置がないため、記録はございません。</p>	2023 年 1 月	234 m ³ /h	2 月	300 m ³ /h	3 月	241 m ³ /h	4 月	169 m ³ /h	5 月	171 m ³ /h	6 月	175 m ³ /h	7 月	300 m ³ /h	8 月	284 m ³ /h	9 月	255 m ³ /h	10 月	243 m ³ /h	11 月	212 m ³ /h	12 月	280 m ³ /h
2023 年 1 月	234 m ³ /h																									
2 月	300 m ³ /h																									
3 月	241 m ³ /h																									
4 月	169 m ³ /h																									
5 月	171 m ³ /h																									
6 月	175 m ³ /h																									
7 月	300 m ³ /h																									
8 月	284 m ³ /h																									
9 月	255 m ³ /h																									
10 月	243 m ³ /h																									
11 月	212 m ³ /h																									
12 月	280 m ³ /h																									